

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» апреля 2024 г., 43240061000210344837

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» мая 2024 г., № 2404/017-43/75/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Малмыжский, г Малмыж, ул Свободы 28, 88334720056, e-mail: ond17@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 03 » мая 2024 г., учетный номер 43240061000210344837.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Малмыжский, г Малмыж, ул Урицкого, Дом 2а (здание начальных классов)

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г.
МАЛМЫЖА", адрес юридического лица: 612920, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛМЫЖСКИЙ, МАЛМЫЖ, УЛ.
УРИЦКОГО, Д.2А**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В помещении №2 наблюдается параллельная прокладка силовых линий и шлейфов СПС на расстоянии менее 0,5 м, что является нарушением требований пункта 12.67 НПБ 88-2001, пункта 13.15.15 СП 5.13130.2009.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
03.05.2026
- Уровень звуковых сигналов СОУЭ в части помещений здания не соответствует нормативным требованиям, НПБ 104-2003, СП 3.13130.2009, СП51.13330.2011
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
03.05.2026
- В целях выполнения требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановления Правительства Кировской области от 23.12.2022 № 733-П утвержден Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной

охраны на территории Кировской области. Согласно указанного Порядка дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется по каналам связи системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

03.05.2026

4. В тёплом тамбуре, коридоре перед туалетами, раздевалке - система СПС отсутствует, что является нарушением требований пункта 4 НПБ 110-2003, Приложения А подпункт А.4 СП5.13130.2009*, (в настоящее время требования пункта 4.4 СП486.1311500.2020).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

03.05.2026

5. Превышен срок службы СПС и СОУЭ (эксплуатируется более 10 лет). Вместе с тем, документов, подтверждающих проведение ежегодных испытаний СПС и СОУЭ, не предоставлено. Рекомендуются привлечь производителей технических средств СПС для решения о дальнейшей возможности эксплуатации данных средств СПС или рассмотреть возможность по замене оборудования (технических средств) системы СПС в соответствии с действующими требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В соответствии с протоколом инструментального обследования (испытания) №61 СПС и СОУЭ не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и не выполняют части функции, для которых предназначены.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

03.05.2026

6. Блок речевого оповещения «Соната-К» находится в неисправном состоянии, что является нарушением требований НПБ 104-2003 (в настоящее время СПЗ.13130.2009), пункта 54 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

03.05.2026

7. Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

03.08.2024

8. На объекте защиты проводятся изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

03.05.2026

9. Все огнетушители размещены непосредственно на полу

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

03.05.2026

10. На объекте защиты отсутствует проектная документация на СПС и СОУЭ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:


На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

03.05.2026

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник ОНДПР Малмыжского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (Главный государственный инспектор Малмыжского района по пожарному надзору) Шишкин Дмитрий Андреевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Начальник ОНДПР Малмыжского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (Главный государственный инспектор Малмыжского района по пожарному надзору) Шишкин Дмитрий Андреевич, e-mail: shishkinda@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334720056

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

