

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 01.11.2023 № 43230041000108311046

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14878296>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Вятскополянском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе)

612964, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17 а

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 0127

г. Вятские Поляны
(место выдачи предписания)

21.11.2023г.

При проведении профилактического визита по контролю (надзору) в ходе анализа представленных документов по месту нахождения ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Асаповой Анной Валентиновной, при проведении профилактического визита в отношении: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмыжа» Кировской области (КОГ ОБУ ШИ ОВЗ Г. МАЛМЫЖА), ИНН 4317004178, ОГРН 1024300608573, юридический адрес: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 2а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п.1.5., п. 2.4.6.2 ,п.2.4.8(3,4), п.2.8., п. 2.8.5.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- п.2.14. , п.2.9. ,п. 8.1.2., приложения № 6, приложения № 10, таблицы 3, п. 8.1.2., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- п.1 ст. 2, ст.10, 11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. №

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- таблиц 6.9., 6.10., 6.11, таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Довести искусственное освещение в старшей, младшей и средней группах, по адресу: учебных кабинетах № 8 (9 класс), № 9 (8 класс), № 4 (7 класс) (в кабинетах здание №1,2), по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 2а, до нормируемых, в соответствии с требованиями п. 2.8.5, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: 01.12.2024 г.

2. Заменить окна учебных кабинетах № 8 (9 класс), № 9 (8 класс), № 4 (7 класс), по адресу : по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 2а, в соответствии с п.2.7.2., п.2.8.3, п.2.11.7. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.12.2025г.

3. Устранить дефекты и повреждения потолка, следы протекания, водяные разводы и признаки поражения грибком, обеспечить отделку потолка, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно комнаты общежития №17 мальчики, №20 мальчики, комната №7 девочки по адресу: г. Малмыж, ул. Мичурина, д.4, в соответствии с п. 2.5.1., п. 2.5.3., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, п. 2.16, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: 01.12.2025г.

4. Установить умывальную раковину для мытья рук персонала в цехе овощи сырые с подводкой холодной воды и горячей воды от водонагревающего устройства на пищеблоке по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район г. Малмыж ул. Урицкого, д.2а, в соответствии с та.6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 01.12.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмыжа» Кировской области (КОГОБУ ШИ ОВЗ Г. МАЛМЫЖА), ИНН 4317004178, ОГРН 1024300608573, юридический адрес: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 2а

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в по ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе адресу: 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а тел./факс 8(83334)6-45-86, по электронному адресу : E-mail: to1@43.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» ноября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Асапова А.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » 11 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 2а