

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района
612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-14-01.

г. Малмыж

12.02.2021 г.
15 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

отделением надзорной деятельности и профилактической работы
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 5

По адресу: 612920, Кировская область, г. Малмыж, ул. Мичурина, 4.

На основании: распоряжения начальника ОНДПР – главного государственного инспектора Малмыжского района по пожарному надзору Копылова А.А. № 5 от 25.01.2021 г. была проведена плановая проверка в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмыжа» (КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа), ОГРН 1024300608573, ИНН 4317004178.

Дата и время проведения проверки:

01.02.2021 г. с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

12.02.2021 г. с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 ч. 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен отделением надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): 26.01.2021 г. в 11 ч 50 мин.

Директор КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа Ложкина С.Б.

_____ (подпись)

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки:-

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНДПР Малмыжского района лейтенант внутренней службы Шипшкин Д.А.

При проведении проверки присутствовал: директор КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа Ложкина С.Б.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Здание спального корпуса, г. Малмыж, ул. Мичурина, 4

(этажность: 2, основание: оперативное управление, год ввода в эксплуатацию: 1973)

1. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердачного помещения спального корпуса, периодичностью не реже 1 раза в год (представлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций за 2019 год), чем нарушен п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Нет аварийного освещения в помещении (1 этаж пом. 19 нумерация по тех. паспорту от 06.07.2010 г.), в котором установлены приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации (имеющийся светильник неисправен), чем нарушен п. 7.6.1, табл. 7.28. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Лицом, допустившим нарушения требований законодательства о пожарной безопасности является:

– юридическое лицо: КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа,

– должностное лицо: директор КОГОбУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа Ложкина С.Б.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено;

- нарушений не выявлено: нарушения выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 5/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 12.02.2021 года в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмыж» (КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыж) на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района
лейтенант внутренней службы Шишкин Д.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыж Ложкина С.Б.

« 12 » февраля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главное управление МЧС России по Кировской области: ул.Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirovj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Кировской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района
612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-14-01

Предписание № 5/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Кировскому областному государственному общеобразовательному бюджетному учреждению
«Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмыжа»

Директору КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа Ложкиной Светлане Борисовне

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Малмыжского района Копылова А.А. от 25.01.2021 № 5, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 01.02.2021 г.; с 13 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. 12.02.2021 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНДПР Малмыжского района лейтенантом внутренней службы Шишкиным Д.А., здание спального корпуса КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа по адресу: 612920, Кировская область, г. Малмыж, ул. Мичурина, 4, совместно с директором КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа Ложкиной С.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание спального корпуса, г. Малмыж, ул. Мичурина, 4 (этажность: 2, основание: оперативное управление, год ввода в эксплуатацию: 1973)				
1.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения спального корпуса, периодичностью не реже 1 раза в год (представлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций за 2019 год).	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.10.2021	
2.	Нет аварийного освещения в помещении (1 этаж пом. 19 нумерация по тех. паспорту от 06.07.2010 г.), в котором установлены приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации (имеющийся светильник неисправен).	п. 7.6.1, табл. 7.28. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района
лейтенант внутренней службы Шишкин Д.А.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа Ложкина С.Б.



12 февраля 2021 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: ул.Маклина, 65, г.Киров - 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.